



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-최초침전지탈취기			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	이 정 호									
③ 시 료 채 취	측정	지점 요약서술				악도					
	지점	경상남도 사천시 환경길 55				생략					
	선정	지점(높이,m) 4.0				공정 · 시설		삼천포공공하수처리시설-최초침전지탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)				
		날씨	기온	풍향	풍속	기압					
		맑음	14.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	767.5 mmHg					
	채취자 의견										
	채취일시	2025-03-11, 10:25 ~ 10:30				시료채취자		이 동 관 (서명)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고					
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수					
④ 측 정 분 석 결 과											
	분석기간	2025.03.11 ~ 2025.03.14		책임기술인		이 동 관 (인)					
			분석기술인		주 서 영 (인)						
총 합 의 건	배출 허용기준에		적합		합						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.											
2025년 03월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 대 표 자 성 명 김 성 수 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7613 (주)그린환경연구원											



① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용							
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기							
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취							
	관 리 책 입 자	이 정 호												
③ 시 료 채 취	측정	지점 요약서술					약도							
	지점	경상남도 사천시 환경길 55					생략							
	선정	지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기								
	현장 정보		날씨		기온		풍향		풍속		기압		조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
			맑음		13.6 ℃		정온 풍		0.0 m/s		767.5 mmHg			
	채취자 의견													
	채취일시		2025-03-11, 10:35 ~ 10:40				시료채취자		이 동 관 (서명)					
	측정항목		관련 기준		측정분석값		측정분석방법		비 고					
	복합악취		500 이하		144		ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수					
	④ 측 정 분 석 결 과	분석기간		2025.03.11 ~ 2025.03.14		책임기술인		이 동 관 (인)						
				분석기술인		주 서 영 (인)								
중 합 의 건		배출 허용기준에		적합		합								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.														
상 호		주식회사 그린환경연구회		2025년 03월 14일										
소재지 및 연락처		경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (문유동)												
대 표 자 성 명		김 성 수		(서명 또는 인)										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포공공하수처리시설-생물반응조탈취기			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	이 정 호				의뢰 항목	복합악취			
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정 지점	경상남도 사천시 환경길 55					생략			
	선정 지점(높이,m)	3.5					공정 · 시설	삼천포하수처리시설-생물반응조탈취기		
	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		맑음	15.8 ℃	정온 풍	0.0 m/s	767.4 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-11, 11:35 ~ 11:40					시료채취자	이 동 관 (서명)		
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수					
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.11 ~ 2025.03.14					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
중 합 의 건					배출 허용기준에	적합	합			
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
					2025년 03월 14일					
상 호					주식회사 그린환경연구원					
소재지 및 연락처					경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515					
대 표 자 성 명					김 성 수					





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰 항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술						약도			
	측정 지점	경상남도 사천시 환경길 55						생략		
	선정 지점(높이,m)	1.5				공정 · 시설	삼천포하수처리시설-부지경계선			
	현장 기상						조업 상태			
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	12.8 ℃	남동 풍	1.5 m/s	767.5 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-11, 11:05 ~ 11:10				시료채취자	이 동 관 (서명)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
	복합악취	15 이하	10	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수					
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간		2025.03.11 ~ 2025.03.14		책임기술인		이 동 관 (서명)				
				분석기술인		주 서 영 (서명)				
종 합 의 건		배출 허용기준에		적합		합				

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 14일

상 호	주식회사 그린환경연구원
소재지 및 연락처	경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사평동) 1층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7611
대 표 자 성명	김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	삼천포분뇨전처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰 항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 환경길 55					약도	생략	
	선정	지점(높이,m) 4.5					공정 · 시설	삼천포분뇨전처리시설-배출구	
	현장정보	날씨 기온 풍향 풍속 기압 맑음 11.9 ℃ 남동 풍 1.0 m/s 767.4 mmHg				조업 상태 (사업장에만 해당합니다)			
	채취자 의견								
④ 측 정 분 석 결 과	채취일시	2025-03-11, 10:55 ~ 11:00				시료채취자	이 동 관 (서명)		
	측정항목	관련 기준		측정분석값	측정분석방법	비 고			
	복합악취	500 이하		300	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수			
분석기간	2025.03.11 ~ 2025.03.14		책임기술인	이 동 관 (서명)		분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에		적합	합					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-19 (동1구) 101호 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7611 대 표 자 성 명 김 성 수 2025년 03월 14일 (주)그린환경연구원									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기점사용				
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천시하수슬러지처리시설-배출구				
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장										
	관 리 책 임 자	이 정 호					의뢰 항목	복합악취				
③ 시 료 채 취	측정	지점 요약서술				약도						
	지점	경상남도 사천시 환경길 55				생략						
	선정	지점(높이,m) 4.0				공정 · 시설		사천시하수슬러지처리시설-배출구				
	현장정보	날씨		기온		풍향		풍속		기압		조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	맑음	11.7 ℃		남동 풍		0.4 m/s		767.5 mmHg				
④ 측 정 분 석 결 과	채취자 의견											
	채취일시		2025-03-11, 10:45 ~ 10:50				시료채취자		이 동 관 (서명)			
	측정항목	관련 기준		측정분석값		측정분석방법				비 고		
	복합악취	500 이하		100		ES 09301.c 공기회석관능법				회석배수		
분석기간		2025.03.11 ~ 2025.03.14		책임기술인		이 동 관 (서명)						
				분석기술인		주 서 영 (서명)						
중 합 의 건		배출 허용기준에		적합		합						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.												
2025년 03월 14일 상 호 소재지 및 연락처 대 표 자 성 명 주식회사 그린환경연구원 경상남도 김해시 서김해산단로 20 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7611 김 성 수  (서명 또는 인)												



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-유입구			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	이 정 호								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정 지점	경상남도 사천시 환경길 55					생략			
	선정	지점(높이,m)	1.3		공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-유입구				
	현장 기상					조업 상태				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	13.1 ℃	남동 풍	0.3 m/s	767.6 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-11, 11:25 ~ 11:30			시료채취자	이 동 관 (서명)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)	비 고					
	복합악취	-	1 000	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수					
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.11 ~ 2025.03.14					책임기술인	이 동 관 (인)				
					분석기술인	주 서 영 (인)				
중 합 의 건					-					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

2025년 03월 14일

상 호	주식회사 그린환경연구원
소재지 및 연락처	경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사명 또는 인)
대표자 성명	김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			②	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			의 뢰 내 용	대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-배출구			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	이 정 호								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술				약도					
	측정									
	지점	경상남도 사천시 환경길 55				생략				
	선정	지점(높이,m)	14.0		공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-배출구				
	현장 기상				조업 상태 (사업장에만 해당합니다)					
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		맑음	14.3 ℃	정온 풍	0.0 m/s	767.6 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-11, 11:15 ~ 11:20			시료채취자	이 동 관 (서명)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수						
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.11 ~ 2025.03.14					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
종 합 의 건					배출 허용기준에 적합 함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 14일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-1515
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-유입동탈취기			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	장 기 봉				의뢰항목	복합악취			
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정 지점	경상남도 사천시 상남면 공단2로 193					생략			
	선정 지점(높이,m)	3.5			공정 · 시설	사천공공하수처리시설-반응조탈취기				
	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		맑음	14.1 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.6 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 10:15 ~ 10:20			시료채취자	이 동 관 (서명)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수					
④ 측 정 분 석										
결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건					배출 허용기준에	적합	함			
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
					2025년 03월 18일					
상 호					주식회사 그린환경연구원					
소재지 및 연락처					경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동) 101호 Tel. 1551-8494 Fax. 055-7142-7613					
대표자 성명					김 성 수 (서명 또는 인)					



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			②	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			의 뢰 내 용	대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-반응조탈취기			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	장 기 봉								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정 지점	경상남도 사천시 상남면 공단2로 193					생략			
	선정 지점(높이,m)	4.5			공정 · 시설	사천공공하수처리시설-반응조탈취기				
	현장 기상					조업 상태				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	14.4 ℃	동 풍	1.8 m/s	768.0 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 10:55 ~ 11:00			시료채취자	이 동 관 (인)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수					
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (인)				
					분석기술인	주 서 영 (인)				
종 합 의 건					배출 허용기준에 적합 함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 18일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사평동) 101호

대 표 자 성 명 김 성 수

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7613



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-설비동 탈취기			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	장 기 봉								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정									
	지점	경상남도 사천시 상남면 공단2로 193					생략			
	선정	지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-설비동 탈취기				
	현장 기상					조업 상태				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	14.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	767.3 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 10:45 ~ 10:50				시료채취자	이 동 관 (서명)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수						
④ 측 정 분 석										
결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
종 합 의 건					배출 허용기준에	적합	함			
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
					2025년 03월 18일					
상 호					주식회사 그린환경연구원					
소재지 및 연락처					경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (주) 그린환경연구원 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7613					
대 표 자 성 명					김 성 수 (서명 또는 인)					



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-증설동탈취기			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	장 기 봉								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					악도				
	측정									
	지점	경상남도 사천시 상남면 공단2로 193					생략			
	선정	지점(높이,m)	5.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-증설동탈취기				
	현장 기상					조업 상태				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	14.7 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.0 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 10:35 ~ 10:40				시료채취자	이 동 관 (서명)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
복합악취	1,000 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수						
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
종 합 의 건					배출 허용기준에 적합 함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 18일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-110 (사명 또는 인)

대 표 자 성 명 김 성 수

Tel. 1551-8494 Fax. 055-7147-5613



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			②	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			의 뢰 내 용	대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	장 기 봉								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술				약도					
	측정 지점	경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략				
	선정 지점(높이,m)	1.5				공정 · 시설	사천공공하수처리시설-부지경계선			
	현장 기상				조업 상태					
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	13.3 ℃	남동 풍	2.5 m/s	768.2 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 10:25 ~ 10:30				시료채취자	이 동 관 (서명)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수					
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (인)				
					분석기술인	주 서 영 (인)				
중 합 의 건					배출 허용기준에	적합 함				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
					2025년 03월 18일					
상 호					주식회사 그린환경연구원					
소재지 및 연락처					경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동) 1층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515					
대 표 자 성 명					김 성 수					





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			②	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			의 뢰 내 용	대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 대			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	장 기 봉								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술				약도					
	측정 지점	경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략				
	선정 지점(높이,m)	2.0			공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 대				
	현장 기상				조업 상태					
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	14.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.0 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 09:55 ~ 10:00			시료채취자	이 동 관 (서명)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
	복합악취	1,000 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수					
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간		2025.03.13 ~ 2025.03.18		책임기술인		이 동 관 (서명)				
				분석기술인		주 서 영 (서명)				
종 합 의 건		배출 허용기준에		적합		합				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
				2025년 03월 18일						
상 호		주식회사 그린환경연구원								
소재지 및 연락처		경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515								
대표자 성명		김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 소			
	대표자(의뢰인)	사천시 시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	장 기 봉								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					악도				
	측정 지점	경상남도 사천시 상남면 공단2로 193					생략			
	선정 지점(높이,m)	2.0					공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 소		
	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		맑음	14.3 ℃	정온 풍	0.0 m/s	767.7 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 10:05 ~ 10:10					시료채취자	이 동 관 (서명)		
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
	복합악취	1,000 이하	300	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수					
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건					배출 허용기준에	적합 함				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
					2025년 03월 18일					
상 호					주식회사 그린환경연구원					
소재지 및 연락처					경상남도 김해시 서김해산단로 2019-1001 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515					
대 표 자 성 명					김 성 수 (서명 또는 인)					



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-배출구			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	배 경 문								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정									
	지점	경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218					생략			
	선정	지점(높이,m)	5.5		공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-배출구				
	현장 기상					조업 상태				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	15.3 ℃	남동 풍	0.4 m/s	768.2 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 11:15 ~ 11:20			시료채취자	이 동 관 (서명)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
복합악취	1,000 이하	669	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수						
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
중 합 의 건					배출 허용기준에	적합	함			
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
					2025년 03월 18일					
상 호					주식회사 그린환경연구회					
소재지 및 연락처					경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (동서동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7513					
대 표 자 성 명					김 성 수					





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	배 경 문								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정									
	지점	경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218					생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-부지경계선				
	현장 기상					조업 상태				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	15.2 ℃	남동 풍	0.8 m/s	768.1 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 11:05 ~ 11:10			시료채취자	이 동 관 (서명)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수						
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (인)				
					분석기술인	주 서 영 (인)				
중 합 의 건					배출 허용기준에	적합	함			

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 18일

상 호

소재지 및 연락처

대 표 자 성명

주식회사 그린환경연구원

경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (신동유동)

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7613

김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				②	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				의 뢰 내 용	대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-배출구			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	성 환 찬									
③ 시 료 채 취	지점 요약서술				약도						
	측정										
	지점	경상남도 사천시 용현면 중포길 132				생략					
	선정	지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	용현공공하수처리시설-배출구					
	현장정보				조업 상태 (사업장에만 해당합니다)						
	날씨				기온	풍향	풍속	기압			
	맑음				19.3 ℃	정온 풍	0.0 m/s	767.8 mmHg			
	채취자 의견										
	채취일시				2025-03-13, 13:45 ~ 13:50		시료채취자		이 동 관 (서명)		
	측정항목		관련 기준		측정분석값		측정분석방법		비 고		
복합악취		500 이하		208		ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수			
④ 측 정 분 석 결 과											
분석기간				2025.03.13 ~ 2025.03.18		책임기술인		이 동 관 (서명)			
						분석기술인		주 서 영 (서명)			
종 합 의 건				배출 허용기준에		적합		합			

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 18일

상 호

소재지 및 연락처

대 표 자 성 명

주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 유 한 공 사

경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (금곡동)

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7513

김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	성 환 찬								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정									
	지점	경상남도 사천시 용현면 중포길 132					생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	용현공공하수처리시설-부지경계선				
	현장 기상					조업 상태				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	18.0 ℃	동 풍	2.2 m/s	767.4 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 13:35 ~ 13:40				시료채취자	이 동 관 (서명)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수						
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
종 합 의 건					배출 허용기준에 적합 함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 18일

상 호	주식회사 그린환경연구회
소재지 및 연락처	경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (동서동) 1층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7613
대 표 자 성명	김 성 수

악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)		사천시 시설관리공단		② 의 뢰 내 용	측 정 용 도		정기검사용		
	소 재 지(주소)		경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			대상의 명칭 (측정지점)		곤양공공하수처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)		사천시시설관리공단 이사장			의뢰 항목		복합악취		
	관 리 책 임 자		권 오 덕							
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					약도				
	측정 지점					생략				
	선정 지점(높이,m)					공정 · 시설				
	2.7					곤양공공하수처리시설-배출구				
	현장 기상					조업 상태				
						(사업장에만 해당합니다)				
	현장정보		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
			맑음	18.7 ℃	정온 풍	0.0 m/s	766.1 mmHg			
	채취자 의견									
	채취일시		2025-03-11, 13:40 ~ 13:45			시료채취자		이 동 관 (서명)		
측정항목		관련 기준		측정분석값		측정분석방법		비 고		
복합악취		500 이하		100		ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간		2025.03.11 ~		2025.03.14		책임기술인		이 동 관 (서명)		
						분석기술인		주 서 영 (서명)		
총 합 의 건		배출 허용기준에		적합 함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
상 호					주식회사 그린환경연구회					
소재지 및 연락처					경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (금곡동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7513					
대표자 성명					김 성 수 (서명 또는 인)					
					2025년 03월 14일					



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	권 오 덕				의뢰 항목	복합악취			
③ 시 료 채 취	지점 요약서술					악도				
	측정									
	지점	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40					생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	곤양공공하수처리시설-부지경계선				
	현장 기상					조업 상태				
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	21.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.4 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-11, 13:30 ~ 13:35			시료채취자	이 동 관 (서명)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수						
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.11 ~ 2025.03.14					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
종 합 의 견					배출 허용기준에 적합 함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 14일

상 호

소재지 및 연락처

대표자 성명

주식회사 그린환경연구원

경상남도 김해시 서김해산단로 20-19 (금유동)

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			②	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			의 뢰 내 용	대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-배출구			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자	안 용 완								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술				악도					
	측정									
	지점	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107				생략				
	선정	지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	서포공공하수처리시설-배출구				
	현장정보	날씨		기온	현장 기상	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)				
		맑음	18.8	℃	풍향 정온 풍	풍속 0.0 m/s	기압 766.9 mmHg			
	채취자 의견									
	채취일시	2025-03-13, 14:25 ~ 14:30			시료채취자	이 동 관 (서명)				
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수					
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간		2025.03.13	~	2025.03.18	책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
중 합 의 건		배출 허용기준에		적합	함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
					2025년 03월 18일					
상 호		주식회사 그린환경연구원								
소재지 및 연락처		경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-7142-7513								
대 표 자 성명		김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			②	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			의 뢰 내 용	대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 뢰 항 목	복합악취			
	관 리 책 임 자	안 용 완								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술				약도					
	측정									
	지점	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107				생략				
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	서포공공하수처리시설-부지경계선				
	현장 기상				조업 상태					
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압	(사업장에만 해당합니다)			
		맑음	18.8 ℃	남동 풍	4.5 m/s	766.6 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	'2025-03-13, 14:15 ~ 14:20				시료채취자	이 동 관 (서명)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수						
④ 측 정 분 석 결 과										
분석기간 2025.03.13 ~ 2025.03.18					책임기술인	이 동 관 (서명)				
					분석기술인	주 서 영 (서명)				
종 합 의 건					배출 허용기준에 적합 함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03월 18일

상 호

소재지 및 연락처

대 표 자 성 명

주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7613

김 성 수

