



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-최초침전지탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	이 정 호							의뢰항목
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 환경길 55				생략			
		지점(높이,m)	4.0			공정 · 시설	삼천포공공하수처리시설-최초침전지탈취기		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	29.4 ℃	정온 풍	0.0 m/s	763.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-09-15, 10:40 ~ 10:45				시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고			
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수			
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)				
				분석기술인	주 서 영 (인)				
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (녹산동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 환경길 55				생략			
		지점(높이,m)	4.0			공정 · 시설	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	29.4 ℃	정온 풍	0.0 m/s	763.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-09-15, 10:50 ~ 10:55				시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	208	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)				
				분석기술인	주 서 영 (인)				
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

 주식회사 그린환경연구원
 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (녹동동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	삼천포공공하수처리시설-생물반응 조탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 환경길 55				생략			
		지점(높이,m)	3.5			공정 · 시설	삼천포하수처리시설-생물반응조탈취기		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	30.8 ℃	정온 풍	0.0 m/s	763.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-09-15, 11:50 ~ 11:55				시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18			책임기술인	이 동 관 (인)			
					분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (녹동동) 1층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	29.0 ℃	정온 풍	0.0 m/s	763.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-09-15, 11:20 ~ 11:25			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.17		책임기술인	이 동 관 (서명)			주 서 영 (서명)	
				분석기술인					
종 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 17일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포분뇨전처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
		지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	삼천포분뇨전처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	28.5 ℃	정온 풍	0.0 m/s	763.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-15, 11:10 ~ 11:15			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (녹산동) 1층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천시하수슬러지처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	사천시하수슬러지처리시설-배출구			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	28.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	763.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-09-15, 11:00 ~ 11:05			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.17		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 17일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-유입구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 환경길 55				생략			
		지점(높이,m)	1.3			공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-유입구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	30.0 ℃	남동 풍	0.2 m/s	763.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-09-15, 11:30 ~ 11:35				시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	-	1 000	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)				
				분석기술인	주 서 영 (인)				
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
		지점(높이,m)	14.0		공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	30.5 ℃	남동 풍	0.4 m/s	763.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-15, 11:40 ~ 11:45			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-유입동탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	장 기 봉						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략			
		지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-반응조탈취기		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	33.1 ℃	정온 풍	0.0 m/s	760.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 10:30 ~ 10:35			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	144	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (녹산동) 1층

대 표 자 성 명 김 성 수

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-반응조탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	장 기 봉						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략			
		지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-반응조탈취기		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	32.4 ℃	남 풍	0.3 m/s	759.4 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 10:50 ~ 10:55			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	300	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-설비동 탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	장 기 봉						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략		
		지점(높이,m)	3.5			공정 · 시설	사천공공하수처리시설-설비동 탈취기	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	35.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	758.8 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 11:00 ~ 11:05				시료채취자	이 동 관 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	208	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.								
2025년 09월 22일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동) 1층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-증설동탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	장 기 봉						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략			
		지점(높이,m)	5.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-증설동탈취기		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	32.3 ℃	정온 풍	0.0 m/s	759.5 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 10:40 ~ 10:45			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	300	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

주식회사 그린환경연구원

경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동) 1층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	장 기 봉						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략			
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	34.6 ℃	동남동풍	0.3 m/s	759.4 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 11:10 ~ 11:15			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 대	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	장 기 봉						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략			
		지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 대		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	32.6 ℃	남동 풍	0.2 m/s	758.7 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 10:10 ~ 10:15			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 소	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	장 기 봉						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략			
		지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 소		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	32.8 ℃	남동 풍	0.1 m/s	758.7 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 10:20 ~ 10:25			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동) 1515

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	배 경 문							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218				생략			
		지점(높이,m)	5.5			공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	34.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	758.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-09-17, 11:45 ~ 11:50				시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			주 서 영 (인)	
				분석기술인					
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	배 경 문						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218			생략			
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	34.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	758.8 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 11:35 ~ 11:40			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-배출구
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 석 원					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 용현면 중포길 132			생략		
		지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	용현공공하수처리시설-배출구	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	
		구름	29.4 ℃	정온 풍	0.0 m/s	758.2 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2025-09-17, 13:30 ~ 13:35			시료채취자	이 동 관 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고	
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)		
				분석기술인	주 서 영 (인)		
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동) 1515호
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 석 원						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132			생략			
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	용현공공하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	29.4 ℃	남 풍	0.4 m/s	758.3 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-17, 13:20 ~ 13:25			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.17 ~ 2025.09.22		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 22일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (녹산동) 1층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	윤 성 위						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40			생략			
		지점(높이,m)	2.7		공정 · 시설	곤양공공하수처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	30.4 ℃	정온 풍	0.0 m/s	762.1 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-15, 14:25 ~ 14:30			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	144	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장						
	관 리 책 임 자	윤 성 위						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정·시설	곤양공공하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	30.7 ℃	남 풍	0.2 m/s	762.1 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-15, 14:15 ~ 14:20				시료채취자	이 동 관 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 원 수							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107				생략			
		지점(높이,m)	2.0			공정 · 시설	서포공공하수처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	29.8 ℃	정온 풍	0.0 m/s	761.6 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-09-15, 13:50 ~ 13:55				시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	208	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)				
				분석기술인	주 서 영 (인)				
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서포동) 3층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 원 수						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107			생략			
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	서포공공하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	29.4 ℃	남동 풍	0.2 m/s	761.6 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-09-15, 13:40 ~ 13:45			시료채취자	이 동 관 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2025.09.15 ~ 2025.09.18		책임기술인	이 동 관 (인)			
				분석기술인	주 서 영 (인)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09월 18일

주식회사 그린환경연구원

경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 4층 403호

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수