

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	삼천포공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)			종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	이 정 호				
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리×(0) 2 L 유리×(0) 2 L P.P채수통×(1) 4 L P.P채수통×(0) 1 L P.P채수통×(0) 멸균병×(0) VOC병×(0) 500 mL 유리×(0)				
	채 취 자 의 건					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-18		시료채취자		이수정 이수정(서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 납성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-05-18 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형	김소형(서명)	
			책임기술인	정 영 숙	정영숙(서명)	
⑥종합의견	배출허용기준에 적합함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 05월 27일

상 호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)

대표자 성명 박 상 조



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	삼천포공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사동동, 사천시환경사업소)			종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	이 정 호				
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리×(0) 2 L 유리×(0) 2 L P.P채수통×(1) 4 L P.P채수통×(0) 1 L P.P채수통×(0) 멸균병×(0) VOC병×(0) 500 mL 유리×(0)				
	채 취 자 의 견					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-18 채취 시간 : 10:33 ~ 10:36		시료채취자	이수정	이수정(명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	-	0.3	ES 04704.1b 납성독성시험법(분배법)		TU
분석기간	2026-05-18 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형	김소형(명)	
			책임기술인	정 영 속	정영속(명)	
⑥종합의견	시험결과 위와 같음					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 05월 27일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명) 						

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	조 규 덕				
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리×(0) 2 L 유리×(0) 2 L P.P채수통×(1) 4 L P.P채수통×(0) 1 L P.P채수통×(0) 멸균병×(0) VOC병×(0) 500 mL 유리×(0)				
	채 취 자 의 견					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-18 채취 시간 : 14:06 ~ 14:39		시료채취자	이수정	이수정명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 납성독성시험법(물벼룩)		TU
	분석기간	2026-05-18 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형	김소형명)
			책임기술인	정 영 속	정영속명)	
⑥종합의견	배출허용기준에 적합함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 05월 27일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) (주)에코텍 코리아 대표자 성명 박 상 조 (서)						

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	해당사항 없음		
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주생산품	해당사항 없음		
	환 경 기 술 인	조 규 덕						
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)						
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리×(0) 2L 유리×(0) 2 L.P.P채수통×(1) 4 L.P.P채수통×(0) 1 L P.P채수통×(0) 멸균병×(0) VOC병×(0) 500 mL 유리×(0)						
	채 취 자 의 견							
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-18		시료채취자		이수정 이수정명)		
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고		
	생태독성	-	1.5	ES 04704,1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU		
분석기간	2026-05-18 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형 김소형명)				
			책임기술인	정 영 속 정영숙명)				
⑥종합의견	시험결과 위와 같음							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 05월 27일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)

대표자 성명 박 상 조

(서)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.

※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	용현공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 용현면 종포길 132 (송지리)			종 별	해당사항 없음			
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음			
	환 경 기 술 인	안 용 완							
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)							
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수							
	의뢰항목	생태독성							
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리× (0)		2 L 유리×(0)		2 L P.P채수통× (1)		4 L P.P채수통× (0)	
		1 L P.P채수통× (0)		멸균병×(0)		VOC병× (0)		500 mL 유리× (0)	
	채 취 자 의 견								
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-18			시료채취자		이수정		이수창명)
채취 시간 : 13:01 ~ 13:39									
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)			비 고		
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 납성독성시험법(물배류)			TU		
분석기간	2026-05-18 ~ 2026-05-26			분석기술인		김 소 형		김소형(서명)	
				책임기술인		정 영 속		정영속(서명)	
⑥ 종합의견	배출허용기준에 적합함								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.					2026년 05월 27일				
상 호 (주)에코텍 코리아									
소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)									
대표자 성명 박 상 조									
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다. ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.									

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	용현공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 용현면 종포길 132 (송지리)			중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	안 용 완				
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시료채취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리× (0) 2 L 유리×(0) 2 L P.P채수통× (1) 4 L P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병×(0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)				
	채 취 자 의 견					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-18 채취 시간 : 13:08 ~ 13:11		시료채취자	이수정	이수정(명)
⑤ 측정분석결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	-	1.9	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-05-18 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형	김소형(명)	
			책임기술인	정 영 속	정영속(명)	

⑥종합의견 시험결과 위와 같음

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 05월 27일

상 호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)

대표자 성명 박 상 조

(서)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	곤양공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40 (대진리)			종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음				
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리×(0) 2 L 유리×(0) 2 L P.P채수통×(1) 4 L P.P채수통×(0) 1 L P.P채수통×(0) 멸균병×(0) VOC병×(0) 500 mL 유리×(0)				
	채 취 자 의 견	해당사항 없음				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-19		시료채취자	백봉주	백봉석(명)
		채취 시간 : 10:03 ~ 10:33				
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
	분석기간	2026-05-19 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형	김소형(명)
			책임기술인	정 영 속	정영속(명)	
⑥종합의견	배출허용기준에 적합함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 05월 27일

상호

(주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처

창원시 의창구 차상로 68(팔용동)

대표자 성명

박 상 조

(서)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	곤양공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40 (대진리)			종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음				
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리× (0) 2 L 유리×(0) 2 L P.P채수통× (1) 4 L P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병×(0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)				
	채 취 자 의 견	해당사항 없음				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-19 채취 시간 : 10:08 ~ 10:11		시료채취자	백봉주 백봉석(명)	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	-	1.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-05-19 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형	김소형(명)	
			책임기술인	정 영 속	정영속(명)	
⑥종합의견	시험결과 위와 같음					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.			2026년 05월 27일			
상 호		(주)에코텍 코리아				
소재지 및 연락처		창원시 의창구 차상로 68(팔용동)				
대표자 성명		박 상 조 (서명)				
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다. ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.						



수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	서포공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107 (구평리)			종 별	해당사항 없음		
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음		
	환 경 기 술 인	해당사항 없음						
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)						
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)						
	의 리 항 목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리×(0) 2 L 유리×(0) 2 L P.P채수통×(1) 4 L P.P채수통×(0) 1 L P.P채수통×(0) 멸균병×(0) VOC병×(0) 500 mL 유리×(0)						
	채 취 자 의 건	해당사항 없음						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-19		시료채취자		백봉주 백봉주(서명)		
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고		
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU		
	분석기간	2026-05-19 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)			
			책임기술인	정 영 속 정영속(서명)				
⑥종합의견	배출허용기준에 적합함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 05월 27일

상 호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)

대표자 성명 박 상 조

(서)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	서포공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107 (구평리)			종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음				
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리×(0) 2L 유리×(0) 2 L.P.P채수통×(1) 4 L.P.P채수통×(0) 1 L.P.P채수통×(0) 멸균병×(0) VOC병×(0) 500 mL 유리×(0)				
	채 취 자 의 견	해당사항 없음				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-05-19 채취 시간 : 11:09 ~ 11:12		시료채취자	백봉주 백봉석(명)	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	-	0.6	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-05-19 ~ 2026-05-26		분석기술인	김 소 형	김소형(서명)	
			책임기술인	정 영 속	정영속(서명)	

⑥ 종합의견 시험결과 위와 같음

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 05월 27일

상 호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)

대표자 성명 박 상 조



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.