

수질분석 결과대장

(앞 면)

1. 사업장/개발사업 개요			
사업장/ 개발사업명	사천시/사천IC 복합유통상업단지 도시개발사업	신고번호	제2019-01-10호
2. 강우사상 정보			
모니터링 일자	2025년/11월/10일	강우지속시간	2hr
총강우량	22.9mm	이전강우사상으로 부터의 시간	144hr
3. 분석결과			
방류구	수질항목	분석방법	분석결과
1유역 유입수	부유물질(SS)	직접	341.5mg/L
	BOD	직접	211.5mg/L
1유역 유출수	부유물질(SS)	직접	7.7mg/L
	BOD	직접	1.1mg/L
2유역 유입수	부유물질(SS)	직접	166.5mg/L
	BOD	직접	121.3mg/L
2유역 유출수	부유물질(SS)	직접	6.2mg/L
	BOD	직접	1.5mg/L

3. 분석결과(계속)

방류구	수질 항목	분석방법	분석결과
3유역 유입수	부유물질(SS)	직접	63.0mg/L
	BOD	직접	76.2mg/L
3유역 유출수	부유물질(SS)	직접	8.0mg/L
	BOD	직접	1.3mg/L
4유역 유입수	부유물질(SS)	직접	172.5mg/L
	BOD	직접	138.3mg/L
4유역 유출수	부유물질(SS)	직접	10.2mg/L
	BOD	직접	1.9mg/L