

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-25-I0020				페이지 번호		1 / 2	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반 현황	시설구분	폐수처리시설		
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	3층		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품			
	환경기술인	이정호							
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용							
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포공공하수처리시설(원수)							
	의뢰 항목	1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 1,4-다이옥산, 6가크롬, 구리, 나프탈렌, 납, 다이에틸헥실아디페이트, 다이에틸헥실프탈레이트, 디클로로메탄, 벤젠, 브로모포름, 비소, 사염화탄소, 셀레늄, 수은, 스티렌, 시안, 아크릴로니트릴, 아크릴아미드, 안티몬, 에피클로로하이드린, 염화비닐, 유기인, 카드뮴, 클로로포름, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 펜타클로로페놀, 폼알데하이드, PCB							
④ 시료 채취	채취용기및수량	1L 경질유리×(7) 4L PE×(1) 250mL 경질유리×(9)							
	특이사항								
	채취일시	2025.09.01 09:40 ~ 09:50			시료 채취자		신현식		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법			비고	
1	구리	-	mg/L	0.010	수질오염공정시험기준 ES 04401.3d				
2	납	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04402.3b				
3	비소	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04406.3b				
4	수은	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04408.1d				
5	시안	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04353.3c				
6	유기인	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04503.1c				
7	6가크롬	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04415.2d				
8	카드뮴	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04413.3b				
9	테트라클로로에틸렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
10	트리클로로에틸렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
11	PCB	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04504.1b				
12	벤젠	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
13	사염화탄소	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
14	디클로로메탄	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
15	1,1-디클로로에틸렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
16	1,2-디클로로에탄	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
17	1,4-다이옥산	-	mg/L	0.003	수질오염공정시험기준 ES 04601.2				
18	클로로포름	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
19	아크릴로니트릴	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b				
20	브로모포름	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04602.1b				

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-25-I0020				페이지 번호		2 / 2	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	폐수처리시설		
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	3종		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품			
	환경기술인	이정호							
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법			비고	
21	아크릴아미드	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04609.1				
22	나프탈렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04607.1				
23	폼알데하이드	-	mg/L	0.21	먹는물수질공정시험기준 ES 05553.4				
24	에피클로로하이드린	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04608.1				
25	페놀	-	mg/L	0.014	수질오염공정시험기준 ES 04611.1				
26	펜타클로로페놀	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04612.1				
27	스티렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04610.2				
28	다이에틸헥살아디페이트	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04505.1				
29	안티몬	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04410.1b				
30	다이에틸헥살프탈레이트	-	mg/L	0.0112	수질오염공정시험기준 ES 04501.1b				
31	염화비닐	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04602.1b				
32	셀레늄	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04407.3				

분석기간	2025.09.01 ~ 2025.09.08	분 석 자	손모세, 윤기림, 정기홍, 정연옥, 하승호
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2025년 09월 10일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-25-I0020 2025.09.10

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net

SR-QP-20-04