

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-26-G0009				페이지 번호	1 / 2	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반 현 황	시설구분	폐수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	3종	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인	이정호						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포공공하수처리시설(원수)						
	의뢰 항목	1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 1,4-다이옥산, 6가크롬, 구리, 나프탈렌, 납, 다이에틸헥실아디페이트, 다이에틸헥실프탈레이트, 디클로로메탄, 벤젠, 브로모포름, 비소, 사염화탄소, 셀레늄, 수은, 스티렌, 시안, 아크릴로니트릴, 아크릴아미드, 안티몬, 에피클로로하이드린, 염화비닐, 유기인, 카드뮴, 클로로포름, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 펜타클로로페놀, 폼알데하이드, PCB						
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	1L 경질유리×(4) 4L PE×(1) 250mL 경질유리×(7)						
	특이사항							
	채취일시	2026.07.01 09:37 ~ 09:37			시료 채취자	이춘구		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	구리	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04401.3d			
2	납	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04402.3b			
3	비소	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04406.3b			
4	수은	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04408.1d			
5	시안	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04353.3c			
6	유기인	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04503.1c			
7	6가크롬	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04415.2d			
8	카드뮴	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04413.3b			
9	테트라클로로에틸렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
10	트리클로로에틸렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
11	PCB	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04504.1b			
12	벤젠	6	ppm	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
13	사염화탄소	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
14	디클로로메탄	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
15	1,1-디클로로에틸렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
16	1,2-디클로로에탄	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
17	1,4-다이옥산	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04601.2			
18	클로로포름	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
19	아크릴로니트릴	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04603.2b			
20	브로모포름	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04602.1b			

수 질 측 정 기 록 부

접수번호		SRW-26-G0009				페이지 번호	2 / 2
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
21	아크릴아미드	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04609.1		
22	나프탈렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04607.1		
23	폼알데하이드	-	mg/L	0.04	먹는물수질공정시험기준 ES 05553.4		
24	에피클로로하이드린	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04608.1		
25	페놀	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04611.1		
26	펜타클로로페놀	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04612.1		
27	스티렌	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04610.2		
28	다이에틸헥실아디페이트	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04505.1		
29	안티몬	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04410.1b		
30	다이에틸헥실프탈레이트	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04501.1b		
31	염화비닐	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04602.1b		
32	셀레늄	-	mg/L	불검출	수질오염공정시험기준 ES 04407.3		

분석기간	2026.07.01 ~ 2026.07.14	분 석 자	공예주, 김가은, 박수진, 손모세, 송혜령, 정기홍
⑥ 총 합 의 견	수질기준에 적합		
비 고			

2026년 07월 15일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-26-G0009 2026.07.15

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net

SR-QP-20-04