발급번호 : WWT20261013-01-001

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	삼천포공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)		종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	이 정 호			
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)			
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)			
	의 뢰 항 목	생태독성			
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)			
	채 취 자 의 견				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-13 채취 시간 : 10:33 ~ 11:03	시료채취자	이수정	백 (서명)

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	1 이하	0.4	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		

분석기간	2026-10-13 ~ 2026-10-20	분석기술인	김 소 형 (서명)
		책임기술인	정 영 숙 (서명)

⑥종합의견 : 배출허용기준에 적합함

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 21일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261013-01-002

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	삼천포공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)		종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	이 정 호			
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)			
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)			
	의 뢰 항 목	생태독성			
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)			
	채 취 자 의 견				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-13 채취 시간 : 10:44 ~ 10:47	시료채취자	이수정	백 (서명)

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	-	2.1	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		

분석기간	2026-10-13 ~ 2026-10-20	분석기술인	김 소 형 (서명)
		책임기술인	정 영 숙 (서명)

⑥종합의견 : 시험결과 위와 같음

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 21일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261013-01-005

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	사천공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)		종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	조 규 덕			
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)			
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수			
	의 뢰 항 목	생태독성			
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)			
	채 취 자 의 견				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-13 채취 시간 : 13:52 ~ 14:22	시료채취자	이수정	이수정(서명)

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		
분석기간	2026-10-13 ~ 2026-10-20		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)
			책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)

⑥종합의견	배출허용기준에 적합함

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 21일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261013-01-006

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	사천공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)		종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	조 규 덕			
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)			
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수			
	의 뢰 항 목	생태독성			
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)			
	채 취 자 의 견				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-13 채취 시간 : 14:00 ~ 14:03	시료채취자	이수정	이수정(서명)

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	-	1.3	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		

분석기간	2026-10-13 ~ 2026-10-20	분석기술인	김 소 형 김소형(서명)
		책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)

⑥종합의견 : 시험결과 위와 같음

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 21일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서명)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261013-01-003

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	용현공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 용현면 종포길 132 (송지리)		종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	안 용 완			
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)			
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수			
	의 뢰 항 목	생태독성			
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)			
	채 취 자 의 견				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-13 채취 시간 : 12:50 ~ 13:10	시료채취자	이수정	백 (서명)

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		
분석기간	2026-10-13 ~ 2026-10-20	분석기술인	김 소 형	김소형(서명)
		책임기술인	정 영 숙	정영숙(서명)

⑥종합의견	배출허용기준에 적합함

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 21일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261013-01-004

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	용현공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 용현면 종포길 132 (송지리)		종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	안 용 완			
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)			
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수			
	의 뢰 항 목	생태독성			
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)			
	채 취 자 의 견				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-13 채취 시간 : 12:57 ~ 13:00	시료채취자	이수정	백 (서명)

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	-	2.5	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		
분석기간	2026-10-13 ~ 2026-10-20	분석기술인	김 소 형	김소형(서명)
		책임기술인	정 영 숙	정영숙(서명)

⑥종합의견	시험결과 위와 같음

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 21일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261014-01-001

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	곤양공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40 (대진리)		종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음			
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)			
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)			
	의 뢰 항 목	생태독성			
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)			
	채 취 자 의 견	해당사항 없음			
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-14 채취 시간 : 10:15 ~ 10:45	시료채취자	이수정	백 (서명)

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		
분석기간	2026-10-14 ~ 2026-10-21		분석기술인	김 소 형 (서명)
			책임기술인	정 영 숙 (서명)

⑥종합의견	배출허용기준에 적합함

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 22일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261014-01-002

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	곤양공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40 (대진리)		종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음			
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)			
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)			
	의 뢰 항 목	생태독성			
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)			
	채 취 자 의 견	해당사항 없음			
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-14 채취 시간 : 10:22 ~ 10:25	시료채취자	이수정	백 (서명)

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	-	1.4	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		
분석기간	2026-10-14 ~ 2026-10-21		분석기술인	김 소 형 (서명)
			책임기술인	정 영 숙 (서명)

⑥종합의견	시험결과 위와 같음

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 22일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261014-01-003

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	서포공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107 (구평리)		종 별	해당사항 없음	
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음	
	환 경 기 술 인	해당사항 없음				
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)				
	의 뢰 항 목	생태독성				
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병k9 X (0) 250 mL P.P X (0)				
	채 취 자 의 견	해당사항 없음				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-14 채취 시간 : 11:17 ~ 11:47	시료채취자	이수정	백 (서명)	

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		
분석기간	2026-10-14 ~ 2026-10-21		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)
			책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)

⑥종합의견	배출허용기준에 적합함

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 22일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

발급번호 : WWT20261014-01-004

수질 측정기록부

①의뢰인	상 호(기관명)	서포공공하수처리시설	②일반현황	시 설 별	해당사항 없음	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107 (구평리)		종 별	해당사항 없음	
	대표자(의뢰인)	한 재 천		주생산품	해당사항 없음	
	환 경 기 술 인	해당사항 없음				
③의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)				
	의 뢰 항 목	생태독성				
④시료채취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (1) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC병 X (0) TOC병 X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.P X (0)				
	채 취 자 의 견	해당사항 없음				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-10-14 채취 시간 : 11:25 ~ 11:28	시료채취자	이수정	백 (서명)	

⑤측정분석결과

측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고 (단위)
생태독성	-	1.3	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)	TU
	이하	여백		
분석기간	2026-10-14 ~ 2026-10-21		분석기술인	김 소 형 (서명)
			책임기술인	정 영 숙 (서명)

⑥종합의견	시험결과 위와 같음

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 10월 22일

상호 (주)에코텍 코리아

소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동

대표자 성명 박 상 조 (서

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.